

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

28.06.2023

ПРИКАЗ
с.Петровское

№ 122

Об итогах мониторинга пожарной безопасности образовательных организаций района

В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 05.06.2023 № 111 «О проведении мониторинга пожарной безопасности образовательных организаций района» в период с 07.06.2023 по 16.06.2023 был проведён мониторинг пожарной безопасности образовательных организаций района.

Программа мониторинга состояла из 10 разделов: содержание зданий; автоматические системы противопожарной защиты; управление эвакуацией и эвакуационные выходы; первичные средства пожаротушения; противопожарное водоснабжение; электробезопасность; тренировки по эвакуации, обучение по пожарной безопасности; внешний контроль противопожарного состояния; проведение мероприятий, необходимых для повышения уровня пожарной безопасности ОО.

Образовательные организации общего, дошкольного и дополнительного образования представили необходимые данные в соответствии с программой мониторинга, которые были проанализированы и представлены в виде аналитического отчёта. На основании выше изложенного ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать противопожарное состояние образовательных организаций района удовлетворительным.

2. Утвердить аналитический отчёт по итогам мониторинга пожарной безопасности образовательных организаций района (Приложение).

3. Довести до руководителей образовательных организаций сводный аналитический отчёт по итогам мониторинга пожарной безопасности.

4. Руководителям образовательных организаций:

4.1. Наметить конкретные мероприятия по устранению имеющихся недостатков.

4.2. Провести необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях до начала нового учебного года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры Т.М.Разводову (по согласованию).

Начальник отдела образования

О.А.Моисеева

Утверждён
приказом отдела образования
от 28.06.2023 № 122

Аналитический отчёт по итогам мониторинга пожарной безопасности образовательных организаций района

В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 05.06.2023 № 111 «О проведении мониторинга пожарной безопасности образовательных организаций района» в период с 07.06.2023 по 16.06.2023 был проведён мониторинг пожарной безопасности образовательных организаций района.

На 28.06.2023 в системе образования района действуют 13 школ, 5 детских садов, 1 учреждение, реализующее программу дошкольного образования (филиал МБОУ Волчковской СОШ в с. Фёдоровка), 2 учреждения дополнительного образования.

На момент проведения мониторинга в филиале МБОУ Волчковской СОШ в с. Шехмань производится ремонт здания, в связи с чем не представляется возможным получить объективные данные по всем направлениям мониторинга.

Анализ информации, представленной руководителями образовательных учреждений, показал следующие:

1. Содержание зданий.

Обработке огнезащитным составом чердачных помещений подлежат здания 8 школ, 1 учреждения дополнительного образования, 4 детских садов, филиала в с. Фёдоровка.

Обработка проведена в 6 школах, 4 детских садах. Потребность в проведении обработки имеется в МБОУ Избердеевской сош, филиала в с. Крутое.

2. Автоматические системы противопожарной защиты.

Во всех учреждениях образования района установлена автоматическая пожарная сигнализация. Заключены договора на её обслуживание. Во всех учреждениях, кроме филиала МБОУ Избердеевской сош в с. Красилровка, автоматическая система оповещения о пожаре в удовлетворительном состоянии. В указанной школе требуется ремонт.

Система автоматического вызова пожарной службы ПАК «Стрелец Мониторинг» установлена во всех учреждениях образования. Системы имеют звуковое оповещение. Осуществляется ежемесячное обслуживание специалистами организации, имеющей соответствующую лицензию.

3. Управление эвакуацией и эвакуационные выходы.

Все образовательные организации района оснащены системой управления эвакуации. В МБОУ Избердеевская сош действует система эвакуации 3 типа, которая предполагает наличие звуковой сирены, речевого оповещателя, световых указателей «Выход», «Запасный выход», мигающих статических указателей направления движения, разделение эвакуации по зонам. В остальных учреждениях система предполагает наличие звуковой сирены и световых мигающих указателей «Выход», «Запасный выход», указателей направления движения.

Все учреждения образования оборудованы запасными выходами, которые находятся в удовлетворительном состоянии, обеспечен доступ в случае чрезвычайной ситуации.

В каждом учреждении утверждены планы эвакуации на случай пожара, учреждения с численностью более 50 человек обеспечены необходимыми инструкциями к планам эвакуации.

4. Первичные средства пожаротушения.

Количество огнетушителей в образовательных организациях соответствует норме в зависимости от площади помещений. Во всех учреждениях имеются паспорта на огнетушители, журналы их учёта и маркировка.

На момент проведения мониторинга потребность в новых огнетушителях составляет 31 единица (МБОУ Избердеевская сош – 8, МБОУ Волчковская сош – 3, филиал в с. Шехмань – 2, МБОУ Избердеевская НШДС - 18). Планируемая сумма – 31 000 рублей.

Требуется перезарядка 29 огнетушителей (филиал МБОУ Волчковской СОШ в с. Рахманино – 1, филиал в с. Шехмань – 15, МБОУ Избердеевская сош – 8, МБОУ «Избердеевская НШДС» - 5). Планируемая сумма – 10 000 рублей.

Требуют проверки 128 огнетушителей (МБОУ Волчковская СОШ - 17, филиал в с. Рахманино - 8, филиал в с. Яблоновец – 15, МБОУ Избердеевская сош – 12, филиал в с. Дубовое – 10, филиалы в с. Кочетовка, П-Чичерино – по 5, филиал в с. Красиловка – 6, филиал в с. Крутое – 7, - 23, филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. Успенровка – 3, филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. Крутое – 4, МБДОУ Дубовский детский сад – 6, МБДОУ Петровский детский сад – 8, филиал МБДОУ Петровского детского сада в с. Шехмань – 3, МБОУ ДО «Дом детского творчества и МБОУ ДО Дубовский ДЦ ФКиС – по 3). Планируемая сумма – 26 600.

Таким образом, для приобретения, проверки и перезарядки огнетушителей требуется 66 600 рублей.

5. Противопожарное водоснабжение.

В 2 школах (МБОУ Волчковской СОШ и МБОУ Избердеевской сош) и 2 учреждениях дополнительного образования имеется внутренне противопожарное водоснабжение.

Внешним противопожарным водоснабжением обеспечены 6 школ (филиалы МБОУ Волчковской СОШ в сс. Фёдоровка, Шехмань, Яблоновец, филиалы МБОУ Избердеевской сош в сс. Дубовое, Крутое, МБОУ «Избердеевская НШДС»), 2 детских сада (филиал МБДОУ Петровского детского сада в с. Шехмань, филиал МБДОУ «Избердеевская НШДС» в с. Крутое).

6. Электрооборудование.

Замеры сопротивления электропроводки проведены в 6 школах и 4 детских садах. Требуется проведение замеров в МБОУ Избердеевской сош и всех её филиалах, МБДОУ Дубовском детском саду.

Неисправность электрооборудования отмечается в филиале МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. Успеновка, где необходима замена электропроводки, выключателей, розеток. Предварительная стоимость работ – 75 000 рублей.

7. Тренировки по эвакуации.

Образовательные учреждения района придают большое значение проведению тренировок по эвакуации на случай пожара. В школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования запланировано не менее 4 тренировок в течение учебного года, имеются планы их проведения. По итогам тренировок заполняются акты.

8. Обучение по пожарной безопасности.

В соответствии с планом отдела образования руководители образовательных учреждений, ответственные за пожарную безопасность, завхозы школ прошли обучение по пожарной безопасности на базе ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» и имеют соответствующие документы.

9. Внешний контроль противопожарного состояния учреждения.

В течение 2022 – 2023 учебного года в МБОУ Волчковской СОШ, её филиалах, филиале МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. Петровское ТОНД по Петровскому району УНД ГУ МЧС России по Тамбовской области были проведены внешние проверки противопожарной защиты учреждений. По результатам проверок предписаний вынесено не было.

10. Мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты.

В течение учебного года в учреждениях образования проводились мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- техническое обслуживание оборудования системы передачи извещения о пожаре («Стрелец – Мониторинг»);
- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации;
- закупка, поверка и перезарядка огнетушителей;
- ремонт пожарной сигнализации в филиале МБОУ Волчковской СОШ в с. Яблоновец;

- ремонт электропроводки в филиале МБОУ Избердеевской сош в с. Красиловка;

- обработка деревянных конструкций чердачных помещений в МБОУ «Избердеевская НШДС» и филиалах;

- проверка вентиляционных каналов;

По данным образовательных организаций на момент проведения мониторинга на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений было израсходовано 476,4 тысяч рублей из муниципального бюджета; 32, 2 тысяч рублей из спонсорских средств.

Анализ мониторинга пожарной безопасности образовательных организаций района показывает, что состояние противопожарной защиты образовательных учреждений удовлетворительное.

Вместе с тем, имеется ряд недостатков, требующих устранения и проведения работ:

1. Ремонт автоматической пожарной сигнализации в филиале МБОУ Избердеевской сош в с. Красиловка.

2. Проверка, перезарядка, закупка огнетушителей.

3. Замеры сопротивления электропроводки в МБОУ Избердеевской сош и её филиалах, МБДОУ Дубовском детском саду.

4. Ремонт электрооборудования в филиале МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. Успенвка.

5. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений в МБОУ Избердеевской сош и её филиалах, МБОУ «Избердеевская НШДС».

6. Заключение договоров на обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

Для выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций к новому учебному году по предварительным данным потребуется 985 тысяч рублей.